

La empresa: **PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA S.A.**
The manufacturer:

Declara que el/los productos: **INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS.**
Declares that the product/s **MCB**

Referencias: (Series: CBM....., CBMG....., CBMM....., CBM1N.....,).
Reference:

- Interruptores automáticos magnetotérmicos.
- Automatic magnetic circuit breaker
- Corriente asignada de 6 A hasta 125 A. Rated current from 6A to 125A
- Tensión de empleo: 230/400V~. Rated voltage: 230/400V~.
- Poder de corte según EN 60698-1 y EN 60947-2.
- Short circuit capacity EN 60698-1 & EN 60947-2.
- Fijación mediante carril DIN de 35 mm. Fixings: 35mm Din Rail.

Cumple con los requisitos de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo:
Complies with the Directive requirements of the European Parliament and of the Council :

2014/35/UE (Directiva de Baja Tension).
2011/65/UE (Directiva RoHS).

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión: **2014/35/UE** de 26 de febrero de 2014 y **2011/65/UE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: 2014/35/UE of 26 February 2014 and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Mediante la conformidad con las siguientes Normas:
By conformity with the following standards:

- **EN 50581:2012**
- **UNE EN 60898-1.**
- **Real Decreto sobre seguridad de los productos 1801/2003.**
- **Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.**

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Información Adicional:
Additional information:

Firmado por:
Signed for

Lugar y fecha de expedición:
Place and date of issue:

Paterna: 02 de julio de 2020

Antonio MOYA BLAZQUEZ
Director Dpto. Técnico. Technical Department Manager