

La empresa: **PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA S.A.**
The manufacturer:

Declara que el/los producto/s: **CAJAS ESTANCAS PARA DISTRIBUCION.**
Declares that the product/s: Waterproof box distribution

Referencias: 898....B, 899...B, 895...B, 896...B, 897...B, 6887...B, 6888...B.
Reference:

- Envolvente a utilizar como parte de conjuntos de aparamenta según las Normas de la serie CEI 61439, donde la tensión asignada no supere los 500 V en corriente alterna y que las frecuencias no excedan de 1000 Hz. Insulation cover boxes to be used in conjunction with switchgear as per regulation from series CEI 61439, in which assigned voltage mustn't be over 1000 V alternating electric current and a frequency which mustn't exceed 1000 Hz, or 1500 V of continuous current with a general use inside or outside
- Para montaje en superficie. Wall mounted purposes
- Material termoplástico (Hilo incandescente a 650°C). GWT: 650°C
- Grados de protección IP54 e IK07. IP54 – IK07
- Precintable. Sealed
- Material LIBRE DE HALOGENOS. Halogen Free

Cumple con los requisitos de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo:
Complies with the Directive requirements of the European Parliament and of the Council :

2014/35/UE (Directiva de Baja Tensión).

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión: **2014/35/UE** de 26 de febrero de 2014.
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: 2014/35/UE of 26 February 2014

Mediante la conformidad con las siguientes Normas:
By conformity with the following standards:

- **UNE EN 62208, UNE EN 61439-1 .**
- **Real Decreto sobre seguridad de los productos 1801/2003.**
- **Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.**

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Informacion Adicional:
Additional information:

Firmado por:
Signed for

Lugar y fecha de expedición:
Place and date of issue:



Paterna: 04 de mayo de 2021

Antonio MOYA BLAZQUEZ
Director Dpto. Técnico. Technical Departmen Manager